





Заведующий МАДОУ Детский сад № 20 «Родничок» Романова Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Миклашевская Евгения Александровна – инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору;

Тихонина Ксения Олеговна - инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Романова Светлана Владимировна – заведующий МАДОУ «Детский сад № 20» «Родничок»; Целогородцева Светлана Петровна - заведующий хозяйством МАДОУ «Детский сад № 20» «Родничок»;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	Не осуществляется дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.	п.14.4 СП 5. 13130-2009 (Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушение автоматические. Нормы и правила проектирования (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №175);	Романова С.В., Целогородцева С.П.
2	У мест расположения противопожарного водоемчика (пожарный гидрант расположен на территории учреждения) отсутствует соответствующий указатель.	п.55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390);	Романова С.В., Целогородцева С.П.



3	Отсутствие акта о проведении проверки работоспособности наружного пожарного водопровода (пожарный гидрант) .	п.55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390);	Романова С.В., Целогородцева С.П.
4	Двери эвакуационных выходов не оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчики) с уплотнениями в притворах.	п.62 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390); п. 4.2.7. СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171);	Романова С.В., Целогородцева С.П.
5	Не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.	ч.4 ст.4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные. Знаки безопасности и разметка сигнальная.	Романова С.В., Целогородцева С.П.
6	Не обеспечены работы по очистке воздухопроводов от горючих отходов.	п.50 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390);	Романова С.В., Целогородцева С.П.
7	В групповых ячейках, №5, №6, №9 двери эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания.	п.4.2.6 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171);	Романова С.В., Целогородцева С.П.
8	Допускается эксплуатация соединительных коробок электропроводов со снятыми крышками	п.42 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390);	Романова С.В., Целогородцева С.П.
9	Помещения пищеблока, производственного и складского назначения не выделены противопожарными стенами, перекрытиями, дверьми.	ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 4.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288);	Романова С.В., Целогородцева С.П.
10	На дверях складских помещений, пищеблока, электрощитовой не вывешены таблички обозначающие категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ.	п.20 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»); п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	Романова С.В., Целогородцева С.П.
11	Двери эвакуационных выходов не оборудованы легкооткрывающимися затворами.	п.35 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390);	Романова С.В., Целогородцева С.П.
12	Допускается размещение в подвальном помещении мастерской.	п.23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»);	Романова С.В., Целогородцева С.П.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

**Нарушений не выявлено.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

✓

(подпись проверяющего)

✓

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

✓

(подпись проверяющего)

✓

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: \_ - \_\_\_\_\_
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: \_ - \_\_\_\_\_
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: \_ - \_\_\_\_\_
4. Фототаблица: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

Миклашевская Евгения Александровна – инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору;

Тихонина Ксения Олеговна - инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

«11» июня 2020

«11» июня 2020



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Романова Светлана Владимировна – заведующий МАДОУ «Детский сад № 20» «Родничок».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» июня 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Калининградской области**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам**

238530, г. Зеленоградск, ул. Железнодорожная, 38 «А», телефон: (40150) 3-19-44, E-Mail: ogpn53@yandex.ru

г. Зеленоградск,  
ул. Железнодорожная, 38А

(место составления акта)

« 11 » часов « 00 » минут

(время,

« 11 » июня 20 20 г.

дата составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 20**

По адресу/адресам: здание детского сада, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Гоголя, 12  
(МАДОУ Детский сад № 20 «Родничок», ИНН 3912006238);

(место проведения проверки, наименование объекта защиты)

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Калининградской области от 30.04.2020 №20

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 20  
«Родничок» (МАДОУ Детский сад № 20 «Родничок», ИНН 3912006238); Калининградская  
область, г.Светлогорск, ул.Гоголя, 12; юридический адрес: 238563, Калининградская область,  
г.Светлогорск, ул. Гоголя, 15

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя с указанием ИНН  
и юридического адреса)

Дата и время проведения проверки:

« 26 » « 05 » 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по  
Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Калининградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): ✓

(заполняется при проведении выездной проверки)



Заведующий МАДОУ Детский сад № 20 «Родничок» Романова Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Миклашевская Евгения Александровна – инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору;

Тихонина Ксения Олеговна - инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Романова Светлана Владимировна – заведующий МАДОУ «Детский сад № 20» «Родничок»; Целогородцева Светлана Петровна- заведующий хозяйством МАДОУ «Детский сад № 20» «Родничок»;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	Не осуществляется дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.	п.14.4 СП 5. 13130-2009 (Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушение автоматические. Нормы и правила проектирования (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №175);	Романова С.В., Целогородцева С.П.
2	Двери эвакуационных выходов не оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчики) с уплотнениями в притворах.	п.62 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390); п. 4.2.7. СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы	Романова С.В., Целогородцева С.П.



		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171);	
3	Не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.	ч.4 ст.4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные. Знаки безопасности и разметка сигнальная.	Романова С.В., Целогородцева С.П.
4	Не обеспечены работы по очистке воздухопроводов от горючих отходов.	п.50 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390);	Романова С.В., Целогородцева С.П.
5	Допускается складирование различных материалов возле дверей эвакуационных выходов (музыкальный зал).	п.п.«ж», п.23, п.36 Правил противопожарного режима в РФ(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»);	Романова С.В., Целогородцева С.П.
6	В групповой ячейке №15 двери эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания.	п.4.2.6 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171);	Романова С.В., Целогородцева С.П.
7	Помещения пищеблока, электрощитовой, производственного и складского назначения не выделены противопожарными стенами, перекрытиями, дверьми.	ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 4.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288);	Романова С.В., Целогородцева С.П.
8	На дверях складских помещений, пищеблока, электрощитовой не вывешены таблички обозначающие категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ.	п.20 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»); п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	Романова С.В., Целогородцева С.П.
9	Двери эвакуационных выходов не оборудованы легкооткрывающимися затворами.	п.35 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390);	Романова С.В., Целогородцева С.П.
10	Резиновые коврики на путях эвакуации возле эвакуационных выходов не прикреплены к полу.	п.39 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»);	Романова С.В., Целогородцева С.П.
11	Люк, ведущий на кровлю, выполнен не в противопожарном исполнении 2-го типа.	ст.59 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	Романова С.В., Целогородцева С.П.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

***Нарушений не выявлено.***

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

✓

(подпись проверяющего)

✓

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

✓  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

✓  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: \_ - \_\_\_\_\_
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: \_ - \_\_\_\_\_
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: \_ - \_\_\_\_\_
4. Фототаблица: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) \_ - \_\_\_\_\_
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: \_ - \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

Миклашевская Евгения Александровна – инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору;

Тихонина Ксения Олеговна - инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору;

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

« 11 » \_\_\_\_\_ 20 20

« 11 » \_\_\_\_\_ 20 20



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Романова Светлана Владимировна – заведующий МАДОУ «Детский сад № 20» «Родничок»

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ 20 20 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)